

Końskie, dn. 20.06.2018 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montażu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520 w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich”.

Rodzaj środka gaszącego: NOVEC.

(znak postępowania IM.272.1.14.2018)

Zamawiający informuje o zmianie treści „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej” w następujący sposób:

Tytuł zaproszenia otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montażu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520 w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich”.

Rodzaj środka gaszącego: typu INERGEN lub równoważny.

Punkt 1 zaproszenia otrzymuje brzmienie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż SUG (stałego urządzenia gaśniczego), wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520, w celu zwiększenia ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich.

Rodzaj środka gaszącego: typu INERGEN lub równoważny.

Wykonawca po zapoznaniu się z Opisem przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Ileokroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzeń - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w projekcie budowlanym.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w projekcie budowlanym parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie

do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1.1. Wykonanie projektu **budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego** i powykonawczego (jeśli zajdą istotne zmiany) SUG, systemu sterowania i detekcji dymu.
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym rozwiązań projektowych i uwzględniania uwag Zamawiającego w opracowanej dokumentacji projektowej.
- 1.2. Uzyskanie zgody właściwych organów na wykonanie robót budowlanych – jeśli jest wymagane.
- 1.3. Dostawę urządzeń i materiałów montażowych niezbędnych do zamontowania urządzeń.
- 1.4. Dostawę i montaż klapy odcinającej.
- 1.5. **Dostawę i montaż tłumików akustycznych.**
- 1.6. Montaż urządzeń i materiałów zgodnie z wykonanym projektem.
- 1.7. Uruchomienie urządzeń.
- 1.8. Wykonanie wymaganych pomiarów, prób i testów instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
- 1.9. Szkolenie personelu w zakresie obsługi sterowania gaszeniem (jednokrotne).
- 1.10. Zintegrowanie systemu gaszenia z istniejącym systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru, tj. doprowadzenie z centrali sterującej SUG okablowania do centrali ogólnobudynkowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru obiektu (systemu SAP) lub jego elementów znajdujących się w pomieszczeniu gaszonym,
- 1.11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na okres 36 miesięcy. Jednocześnie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 1.12. Wykonanie przeglądów i konserwacji w okresie trwania gwarancji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przez personel producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów systemu wraz z przeprowadzaniem testów urządzeń oraz konserwacji systemu gaszenia pożaru w okresach czasu wskazanych w dokumentacji techniczno-ruchowej, wymaganych w celu zapewnienia zdolności systemu do wykrycia i reakcji na pożar przez okres trwania gwarancji.
- 1.13. Opracowanie instrukcji obsługi systemu w języku polskim.
- 1.14. Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem pomieszczenia serwerowni gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie systemu tj. uszczelnienie wszelkich otworów i przepustów instalacyjnych oraz zapewnienie odcięcia dopływu powietrza przez przewody wentylacyjne – instalację klap odcinających).

- 1.15. Wyposażenie centrali systemu gaszenia w rezerwowe zasilanie z baterii akumulatorów.
- 1.16. Zainstalowanie w pomieszczeniu serwerowni przycisku uruchomienia i wstrzymania gaszenia pożaru oraz sygnalizatora akustyczno-optycznego, informującego o odliczaniu czasu ewakuacji.
- 1.17. Zainstalowanie przed wejściami do serwerowni sygnalizatorów optycznych, informujących o wyzwoleniu środka gaśniczego.
- 1.18. Wykonanie budowlanych prac wykończeniowych.
- 1.19. Uporządkowanie terenu budowy i naprawa ewentualnych uszkodzeń po zakończeniu prac.
- 1.20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający emisję pyłów do powietrza.
- 1.21. Wymagane jest zachowanie ciągłości pracy serwerowni jak i węzła sieciowego w czasie wykonywania prac. Poprzez zachowanie ciągłości pracy serwerowni Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę ciągłej, niezakłóconej pracy instalacji niezbędnych do funkcjonowania serwerowni tj. instalacji elektrycznej, klimatyzacji i torów światłowodowych.
2. **Opis stanu istniejącego serwerowni:**

Pomieszczenie serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich, oznaczone nr 230 zlokalizowane jest na II piętrze budynku biurowego przy ul. Stanisława Staszica 2. Serwerownia jest pomieszczeniem technicznym, bez stałego pobytu osób. Pomieszczenia obsługi zlokalizowane są w pobliżu pomieszczeń serwerowni.

2.1. Cechy techniczne serwerowni:

 - Klimatyzacja – każde z pomieszczeń wyposażone jest w samodzielną jednostkę wewnętrzną i agregat. Temperatura utrzymywana jest na poziomie 21 ± 1 °C. Istnieje możliwość regulacji temperatury. Powietrze w serwerowni cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Skropliny są wyprowadzane na zewnątrz budynku.
 - Instalacja sygnalizacji i gaszenia pożaru – system obejmuje tylko jedno pomieszczenie. System jest zbudowany w oparciu o centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520. Środkiem gaśniczym jest gaz FM-200. Po identyfikacji pożaru system automatycznie rozpoczyna procedurę gaszenia. Istnieje możliwość ręcznego zatrzymania procedury gaszenia.
 - Serwerownia nie posiada podłogi technicznej oraz sufitów podwieszanych.
 - W skład serwerowni wchodzi dwa sąsiadujące ze sobą pomieszczenia połączone drzwiami.

2.2. Wymiary serwerowni:

 - Pomieszczenie 1
Wysokość: 2,6 m
Szerokość: 2,9 m
Długość: 5,5 m
 - Pomieszczenie 2
Wysokość: 2,6 m
Szerokość: 2,5 m
Długość: 5,5 m
3. **Informacje ogólne.**

3.1. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną pomieszczeń serwerowni, dlatego w celu złożenia oferty niezbędny jest przyjazd Wykonawcy do siedziby Starostwa Powiatowego w Końskich i dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń serwerowni. Termin przyjazdu należy uzgodnić telefonicznie z Panem Mariuszem Gonerą tel. 41 260 47 61.

3.2. Zamawiający oczekuje, że wykonany system gaszenia pożaru będzie spełniał wymagania określone w przepisach: prawa budowlanego oraz przepisach wykonawczych, właściwych normach branżowych w zakresie projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia

oraz w przepisach i normach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

3.3. Prace wykonywane w serwerowni mogą być realizowane wyłącznie w obecności pracowników Zamawiającego odpowiadających za dozór serwerowni, w czasie pracy Starostwa tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

3.4. Wykonywanie prac nie może utrudniać bieżącego funkcjonowania Starostwa.

3.5. ***Zamawiający posiada dokumentację budowlaną, które służyły do uzyskania pozwoleń na budowę, dotyczące budynku Starostwa – do wglądu w siedzibie Starostwa.***

W celu uzyskania informacji dot. ww. dokumentów należy kontaktować się z Panem Romanem Sulgostowskim tel. 41 260 47 90.

Punkt 5 zaproszenia otrzymuje brzmienie:

5. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy.

Punkt 10 zaproszenia otrzymuje brzmienie :

10. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej do dnia 06.07.2018r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, kancelaria ogólna (pokój nr 1). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10.1. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu i adres e-mail Wykonawcy,

b) Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,

c) OFERTA – zaprojektowanie i montaż SUG w serwerowni.

d) Nie otwierać przed **dnem 06.07.2018 r. do godz. 14:15.**

10.2. Otwarcie ofert **nastąpi w dniu 06.07.2018r. o godzinie 14:15** siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, (pokój nr 228, II piętro).

Punkt 14 zaproszenia otrzymuje brzmienie :

14. Powiat Konecki zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pod nr telefonu 41 260 47 74 (Mariola Gałka) pokój nr 228, II piętro, w zakresie procedury udzielania zamówień oraz pod nr telefonu 41 260 47 61 (Mariusz Gonera) pokój nr 232, II piętro **i 41 260 47 90 (Roman Sulgostowski) pokój nr 228, II piętro** - w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami).

Integralną częścią zaproszenia są załączniki:

Załącznik Nr 1 – nowy wzór formularza oferty cenowej,

Załącznik Nr 2 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zmianie ulega treść załącznika nr 1 – wzoru formularza ofertowego, poprzez zmianę rodzaju środka gaszącego z NOVEC na **INERGEN lub równoważny** oraz punkt 2: z Deklaruję realizację zamówienia w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy na : **Deklaruję realizację zamówienia w ciągu 150 dni od daty zawarcia umowy.**

Dla ułatwienia składania ofert Zamawiający przesyła tekst jednolity załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia ofert.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Andrzej M. Lenart
Andrzej Marek Lenart
WICESTAROSTA