

Końskie 21.01.2015 rok

Znak: AG.272.2.13.2015

Wyjaśnienie nr 4
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”* (ogłoszenie o zamówieniu nr 3673 z dnia 12.01.2015 r.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający - Powiat Konecki – na pytania z dnia 19.01.br. następującej treści:

Prosimy o:

1. zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki (rys A22)
2. podanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych ledowych oraz o sprecyzowanie typów opraw

udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 w załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (zestawienie stolarki zostało również opublikowane na stronie internetowej w wyjaśnieniu nr 3 w dniu 20.01.2015 r.).



Ad. 2 z załączonego przedmiaru robót wynika iż zastosowano dwa rodzaje opraw:



- 600x600mm i mocy zainstalowanej 4x18W, montowane w suficie podwieszanym systemowym,
- 300x1200mm i mocy zainstalowanej 2x36W, montowane natynkowo.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Andrzej M. Lenart
Andrzej Marek Lenart
WICESTAROSTA

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
NAZWA	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1750 x 2090	2450 x 950	1300 x 2050	970 x 980	730 x 840	1170 x 2090	970 x 970	800 x 800	1860 x 900	870 x 890
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1710 x 2050	2410 x 910	1260 x 2010	930 x 940	690 x 800	1130 x 2050	890 x 930	760 x 760	1820 x 860	830 x 850
KIERUNEK OTWIERANIA	UR	U	UR	UR	UR	UR	UR	UR	U	UR
RAZEM SZTUK STOLARKI	43	3	7	12	1	2	4	4	8	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
LICZBA PORZĄDKOWA	1		2		3	
SYMBOL	D1		D2		D3	
NAZWA	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE	
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1800 x 2350		800 x 1550		1270 x 2350	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1700 x 2300		700 x 1500		1170 x 2100	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	1	0	1	1	1

Uwaga:
Z uwagi na specyfikacje robót budowlanych, podane wymiary należy zwerfikować przed zamówieniem stolarki