

Znak: IM.272.1.14.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego, zapraszam do złożenia oferty cenowej na: **„Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montażu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520 w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich”.**

Rodzaj środka gaszącego: NOVEC.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż SUG (stałego urządzenia gaśniczego), wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520, w celu zwiększenia ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich. Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1.1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego (jeśli zajdą istotne zmiany) SUG, systemu sterowania i detekcji dymu.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym rozwiązań projektowych i uwzględniania uwag Zamawiającego w opracowanej dokumentacji projektowej.

- 1.2. Uzyskanie zgody właściwych organów na wykonanie robót budowlanych – jeśli jest wymagane.

- 1.3. Dostawę urządzeń i materiałów montażowych niezbędnych do zamontowania urządzeń.

- 1.4. Dostawę i montaż klapy odciążającej.

- 1.5. Montaż urządzeń i materiałów zgodnie z wykonanym projektem.

- 1.6. Uruchomienie urządzeń.

- 1.7. Wykonanie wymaganych pomiarów, prób i testów instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- 1.8. Szkolenie personelu w zakresie obsługi sterowania gaszeniem (jednokrotne).

- 1.9. Zintegrowanie systemu gaszenia z istniejącym systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru, tj. doprowadzenie z centrali sterującej SUG okablowania do centrali ogólnobudynkowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru obiektu (systemu SAP) lub jego elementów znajdujących się w pomieszczeniu gaszonym.

- 1.10. **Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na okres 36 miesięcy.** Jednocześnie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 1.11. Wykonanie przeglądów i konserwacji w okresie trwania gwarancji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przez personel producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów systemu wraz z przeprowadzaniem testów urządzeń oraz konserwacji systemu gaszenia pożaru w okresach czasu wskazanych w dokumentacji techniczno-ruchowej, wymaganych w celu zapewnienia zdolności systemu do wykrycia i reakcji na pożar przez okres trwania gwarancji.

- 1.12. Opracowanie instrukcji obsługi systemu w języku polskim.
 - 1.13. Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem pomieszczenia serwerowni gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie systemu tj. uszczelnienie wszelkich otworów i przepustów instalacyjnych oraz zapewnienie odcięcia dopływu powietrza przez przewody wentylacyjne – instalację klap odcinających).
 - 1.14. Wyposażenie centrali systemu gaszenia w rezerwowe zasilanie z baterii akumulatorów.
 - 1.15. Zainstalowanie w pomieszczeniu serwerowni przycisku uruchomienia i wstrzymania gaszenia pożaru oraz sygnalizatora akustyczno-optycznego, informującego o odliczaniu czasu ewakuacji.
 - 1.16. Zainstalowanie przed wejściami do serwerowni sygnalizatorów optycznych, informujących o wyzwoleniu środka gaśniczego.
 - 1.17. Wykonanie budowlanych prac wykończeniowych.
 - 1.18. Uporządkowanie terenu budowy i naprawa ewentualnych uszkodzeń po zakończeniu prac.
 - 1.19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający emisję pyłów do powietrza.
 - 1.20. Wymagane jest zachowanie ciągłości pracy serwerowni jak i węzła sieciowego w czasie wykonywania prac. Poprzez zachowanie ciągłości pracy serwerowni Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę ciągłej, niezakłóconej pracy instalacji niezbędnych do funkcjonowania serwerowni tj. instalacji elektrycznej, klimatyzacji i torów światłowodowych.
2. **Opis stanu istniejącego serwerowni:**
- Pomieszczenie serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich, oznaczone nr 230 zlokalizowane jest na II piętrze budynku biurowego przy ul. Stanisława Staszica 2. Serwerownia jest pomieszczeniem technicznym, bez stałego pobytu osób. Pomieszczenia obsługi zlokalizowane są w pobliżu pomieszczeń serwerowni.
- 2.1. Cechy techniczne serwerowni:
- Klimatyzacja – każde z pomieszczeń wyposażone jest w samodzielną jednostkę wewnętrzną i agregat. Temperatura utrzymywana jest na poziomie 21 ± 1 °C. Istnieje możliwość regulacji temperatury. Powietrze w serwerowni cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Skropliny są wyprowadzane na zewnątrz budynku.
 - Instalacja sygnalizacji i gaszenia pożaru – system obejmuje tylko jedno pomieszczenie. System jest zbudowany w oparciu o centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520. Środkiem gaśniczym jest gaz FM-200. Po identyfikacji pożaru system automatycznie rozpoczyna procedurę gaszenia. Istnieje możliwość ręcznego zatrzymania procedury gaszenia.
 - Serwerownia nie posiada podłogi technicznej oraz sufitów podwieszanych.
 - W skład serwerowni wchodzi dwa sąsiadujące ze sobą pomieszczenia połączone drzwiami.
- 2.2. Wymiary serwerowni:
- Pomieszczenie 1
Wysokość: 2,6 m
Szerokość: 2,9 m
Długość: 5,5 m
 - Pomieszczenie 2
Wysokość: 2,6 m
Szerokość: 2,5 m
Długość: 5,5 m
3. **Informacje ogólne.**
- 3.1. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną pomieszczeń serwerowni, dlatego w celu złożenia oferty niezbędny jest przyjazd Wykonawcy do siedziby Starostwa Powiatowego w Końskich i dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń serwerowni.

Termin przyjazdu należy uzgodnić telefonicznie z Panem Mariuszem Gonerą tel. 41 260 47 61.

- 3.2. Zamawiający oczekuje, że wykonany system gaszenia pożaru będzie spełniał wymagania określone w przepisach: prawa budowlanego oraz przepisach wykonawczych, właściwych normach branżowych w zakresie projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz w przepisach i normach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 3.3. Prace wykonywane w serwerowni mogą być realizowane wyłącznie w obecności pracowników Zamawiającego odpowiadających za dozór serwerowni, w czasie pracy Starostwa tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
- 3.4. Wykonywanie prac nie może utrudniać bieżącego funkcjonowania Starostwa.
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45312100-8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
5. **Termin realizacji zamówienia:** 90 dni od daty zawarcia umowy.
6. **Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu** oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania – Zamawiający nie stawia warunków.
7. **Kryteria oceny oferty**, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
7.1. **Zamawiający dokona oceny ofert**, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Cena	100%

- 7.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
8. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.**
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
9. **Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:**
 - 9.1. Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej i zostanie odrzucona.
10. **Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej do dnia 19.06.2018r. do godz. 14:00** w Starostwie Powiatowym w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, kancelaria ogólna (pokój nr 1). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - 10.1. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
 - a) nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu i adres e-mail Wykonawcy,
 - b) Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
 - c) OFERTA – zaprojektowanie i montaż SUG w serwerowni.
 - d) Nie otwierać przed **dniem 19.06.2018 r. do godz. 14:15.**
 - 10.2. Otwarcie ofert **nastąpi w dniu 19.06.2018r. o godzinie 14:15** siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, (pokój nr 228, II piętro).
11. **Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:**
 - 11.1. zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt 10,
 - 11.2. odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zaproszeniu.
12. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt 11.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość skontaktowania się z wybranym Wykonawcą, w celu doprecyzowania złożonej oferty a także zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
14. Powiat Konecki zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pod nr telefonu 41 260 47 74 (Mariola Gałka) pokój nr 228, II piętro, w zakresie procedury udzielania zamówień oraz pod nr telefonu 41 260 47 61 (Mariusz Gonera) pokój nr 232, II piętro, w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami).

Integralną częścią zaproszenia są załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty cenowej,

Załącznik Nr 2 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA