

Wykaz urządzeń i instalacji:**1. System POLON 4000**

- a) Centrałka CSP POLON 4200 -1 szt.
- b) Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR 4000- 1 szt.
- c) Optyczna czujka dymu DUR 4043 - 138 szt.
- d) Optyczna czujka dymu DOR 4043 – 20 szt.
- e) Czujka temperatury nadmiarowo-różnicowa TUN-4043 -7szt.
- f) Gniazdo czujki G-40 – 165 szt.
- g) Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001- 23 szt.
- h) Pętlowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 4001-1 szt.
- i) Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny SAK6 – 2szt.
- j) Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny BE1J/24 -1szt.
- k) Akumulatory gel — bateria zasilania rezerwowego – 2 szt.

2. Centrala telefoniczna Platan- PBX Server Libra

- a) Abonencka centrala telefoniczna PBX Server Libra-1szt.
 - b) Główna przełącznica telefoniczna - 1szt.
- Patch panel UTP 19" Pulsar RP-U24V5 .

3. System oddymiania.

Składowe systemu :

- a).Centrałka AFG 2004/8A kl. 1
- b).Centrałka AFG 2004/8A kl. 2
- c). Centrałka AFG 2004/8A kl. 3
- d).Centrałka AFG 2004/8A kl. 4
- e).Przyciski oddymiania RPO-1

f). Detektory dymu — czujki DOR 40

g). Przyciski przewietrzania PP-20

h). Zasilanie rezerwowe — akumulatory

i). Okno oddymiające z siłownikami Geze i synchronizatorem kl. 1

j). Okna oddymiające z siłownikami Geze i synchronizatorem kl. 2

k). Okno oddymiające z siłownikami Geze i synchronizatorem kl. 3

l). Okno oddymiające z siłownikami Geze i synchronizatorem kl. 4

4. System elektro - trzymaczy drzwi p-poż.

Składowe systemu:

a) podcentrala sterująca - szt.3

b) elektro - trzymacze drzwi – szt. 16.