

PCPR.343-13/2/2012

**Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania I-go piętra z pomieszczeń internatu na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie ul. Staszica 6.

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1

W jakim kolorze ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka aluminiowa?

Odpowiedź na pytanie 1

Stolarka okienna zewnętrzna ma być wykonana w kolorze białym, natomiast ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze brązowym.

Pytanie 2

W jakiej klasie odporności należy wykonać przepusty instalacyjne przez ściany i stropy EI 60 (wg przedmiaru robót), czy EI 120 (wg projektu)?

Odpowiedź na pytanie 2

Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.

Pytanie 3

Czy okna PCV mają być wyposażone w nawiewniki?

Odpowiedź na pytanie 3

Okna PCV mają być wyposażone w nawiewniki.

Pytanie 4

Czy opisane w pozycji 65 przedmiaru robót drzwi aluminiowe mają być wykonane jako wahadłowe, co jest niezgodne z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej? Dotyczy to również pozycji 24, 26, 27 przedmiaru robót Etapu II.

Odpowiedź na pytanie 4

Drzwi aluminiowe mają być wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej, a więc nie będą to drzwi wahadłowe.

Pytanie 5

Jakie parapety wewnętrzne należy osadzić, z konglomeratu (wg opisu technicznego), czy podokienniki marmurowe?

Odpowiedź na pytanie 5

Przewidziano zastosowanie podokienników marmurowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Końskich

mgr Urszula Przygodzka