

Końskie dn. 03.08.2012 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania I-go piętra z pomieszczeń internatu na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie ul. Staszica 6.

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy wymienione w pozycji 32.2 przedmiaru robót budowlanych Etapu II, urządzenie dźwigowe należy wyposażyć zgodnie z opisem technicznym do projektu, tj.:

6.9. Urządzenie dźwigowe:

rodzaj – osobowy,

udźwig – 630 kg,

ilość pasażerów – 8 osób,

prędkość jazdy – 0,62 m/sek.,

wysokość podnoszenia – 11.20 m,

liczba przystanków – 2,

liczba dojsć – 3,

Napęd

typ – hydrauliczny,

Sterowanie

w kabinie – piętrowskazywacz,

na przystankach – piętrowskazywacz,

Kabina

typ - nieprzelotowa

wymiary – 1100x1400 mm,

ściany – wykonane ze stali nierdzewnej,

podłoga – wykładzina antypoślizgowa, trudnościernalna,

lustro – na ścianie tylnej,

rodzaj drzwi kabinowych – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej

SATYNA MAT, o wym.: 900 x 2000 mm,

kaseta dyspozycji – panel ze stali nierdzewnej,

zabezpieczenie wyjścia – kurtyna świetlna,

inne w kabinie – wentylator, oświetlenie awaryjne, system zdalnego alarmowania.

Drzwi przystankowe

typ drzwi – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej SATYNA MAT,

o wym.: 900 x 2000 mm.

Uwzględnienie w kalkulacji ceny dźwigu opisanych wyżej wymagań wiąże się z wysokimi kosztami jak dla realizacji takiego typu zamówienia publicznego.

Odpowiedź na pytanie 1

Urządzenie dźwigowe należy wyposażyć zgodnie z opisem technicznym do projektu. Liczba dojsć będzie wynosiła 2, a wysokość podnoszenia 11,20 m. jest wysokością maksymalną, która w rzeczywistości będzie znacznie mniejsza (wysokość podnoszenia można odczytać na przekroju pionowym szybu windowego).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Końskich
mgr Jadwiga Życka